

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चन्दौली
(pwdchandauli.cd@gmail.com)

पत्रांक— २७२ / १८

दिनांक— १६ / ०२ / २०२४


सेवा में,

सहायक प्रबन्ध निदेशक
एस०आर०बी०एस० (सी०बी०एस०ई०)
सिकन्दरपुर स्कूल,
चकिया, चन्दौली।

विषय: नेशनल बिल्डिंग कोड वर्ष २००५ के अनुसार विद्यालय भवन की जाँच के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका प्रार्थना पत्र संख्या—१३२४ / सी०बी०एस०ई० / २३—२४ दि०—१६.०२.२०२४

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में आपके स्कूल स्व० राम बिलास सिंह शिक्षण संस्थान, विजयपुरवा (सिकन्दरपुर), चकिया, चन्दौली का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें विद्यालय भवन के निर्माण की गुणवत्ता सम्बन्धी जाँच आख्या निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
चन्दौली

विद्यालय में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेक लिस्ट

जनपद- चन्दौली।

तहसील-चकिया

ब्लाक- चकिया

स्कूल का नाम-एस0आर0वी0एस0 (सी0बी0एस0ई0), विजयपुरवा (सिकन्दरपुर) चकिया, चन्दौली।

क्र0सं0	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच अवस्था
	भवन की चेकलिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ।
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	हाँ।
3	क्या भवन तीन मंजिला से अधिक ऊँचा है ?	नहीं।
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8हे0 1800वर्गमी0 है ?	नहीं।
5	क्या भवन के चारों तरफ 6मी0 खुला मैदान है ?	हाँ।
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ।
7	क्या भवन का ओरियन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ।
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनत 12मी0 है ?	हाँ।
9	क्या भवन की छत आर0सी0सी0 की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग में नहीं लायी गई ?	हाँ।
10	क्या भवन की दिवार ईट या पत्थर की सीमेंट मसालों से बनी है ?	हाँ।
11	क्या भवन की दिवारों/छतों में क्रैक है ?	नहीं।
12	क्या कक्षों की छतों की उचाई फर्श से न्यूनतम 3.60मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.00मी0) है ?	हाँ।
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00मी0 एवं उचाई 4.50मी0 है ?	हाँ।
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ।
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हाँ।
16	क्या कक्ष के दरवाजों के न्यूनतम मोप (चौड़ाई 1.00मी0 उचाई 2.00मी0) है ?	हाँ।
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	हाँ।
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500मि0मी0 ट्रेड 300मि0मी0 तथा राईजर 150मि0मी0 है ?	हाँ।
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) तथा आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	अग्नि शमन विभाग से परीक्षण किया जाना है
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाईटिंग एप्लाइन्सेज (First aid fire Fighting) की व्यवस्था है ?	अग्नि शमन विभाग से परीक्षण किया जाना है
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	अग्नि शमन विभाग से परीक्षण किया जाना है
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First aid Box) की व्यवस्था है ?	हाँ।

अधिकासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
चन्दौली